


IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

ES1434IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR
ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS
D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit**CONDUIT SYSTEMS BURIED UNDERGROUND FOR CABLE
MANAGEMENT**Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**AISCAN, S.L.
CM CABESOLS, S/N
03110 BIAR (Alicante - SPAIN)**Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**SAME AS ABOVE**Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine**SAME AS ABOVE**Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales**Non metallic, 40-50-63-75-90-110-125-160-200 mm; 30,5-40-48,5-56-73-88-
101-130-164 mm; Resistance to compression: 450 N; Resistance to impact:
Normal; Resistance to bending: Pliable; Resistance to external influences:
IP54.; Red; Green; Yellow; Sleeves: MP-40 -MDP-50; MDP-63; MP-75; MP-90;
MP-110; MP-125; MP-160; MP-200; black;**Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)**AISCAN**Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur**AISCAN-DP NORMAL CURVABLE**Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on
page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page Additional information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**IEC 61386-1:2008
IEC 61386-24:2004**As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this
Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence
qui constitue partie de ce Certificat**1215, 1216, 1217, 1218, 1219 and 1220**This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)**
CI Génova, 6
ES-28004 MADRID (SPAIN)

Date: 2014-01-10

Signature: 
Avejino BRITO
Chief Executive Officer**AENOR**
Asociación Española de
Normalización y Certificación