

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

PLIABLE CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGMENT

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

AISCAN, S.L.
CM CABESOLS, S/N
03410 BIAR (Alicante - SPAIN)

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SAME AS ABOVE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

SAME AS ABOVE

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See Annex

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

AISCAN

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

AENOR-002/SMT

Model / Type Ref.
Ref. De type

See Annex

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 61386-1:2008
IEC 61386-22:2002

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

1248 to 1271

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)
CI Génova, 6
ES-28004 MADRID (SPAIN)

Date: 2014-06-23

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Signature: Avelino BRITO
Chief Executive Officer

ANNEX TO CB CERTIFICATE N° ES1477

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

PRODUCT: PLIABLE CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT

Trade mark: AISCAN

Type Ref.	Type of conduit	Nominal diameter	Minimum inside diameter	Classification codes	Accessories	Colours
AISCAN-C	Non metallic	16-20-25-32-40-50	>10,7-13,4-18,5-24,3-31,2-39,6	222120; -; -; -;10	Without	Black
AISCAN-CR	Non metallic	16-20-25-32-40-50	>10,7-13,4-18,5-24,3-31,2-39,6	232122; -; -; -;10	Without	Black
AISCAN-TEI	Non metallic	16-20-25-32-40-50	>10-13,4-18,5-24,3-31,2-39,6	332122; -; -; -;10	Without	Grey
AISCAN-TPI	Non metallic	16-20-25-32-40-50	>9,7-12,5-16,8-23,5-30-38,5	332232; -; -; -;10	Without	Grey

Classification codes: 1^º First digit - Resistance to compression. - 2^º Second digit - Resistance to impact. - 3^º Third digit - Minimum permanent application and installation temperature. - 4^º Fourth digit - Maximum permanent application and installation temperature. - 5^º Fifth digit - Resistance to bending. - 6^º Sixth digit - Electrical properties. - 7^º Seventh digit - Resistance to ingress of solid objects. - 8^º (Eight digit) - Resistance to ingress of water. - 9^º Ninth digit - Resistance to corrosion. - 10^º Tenth digit - Tensile strength. - 11^º Eleventh digit - Resistance to flame propagation. - 12^º Twelfth digit - Suspended load capacity

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación